

# Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb.

zákon o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů

Číslo: 3700104

Výrobce: VIADRUS a.s.  
Bezručova 300  
735 81 Bohumín  
Česká republika

IČO: 29400082  
DIČ: CZ29400082

Výrobek: Kotel teplovodní na hnědé uhlí s ruční dodávkou paliva

Obchodní název: **HERCULES U 32 B**

Typové označení: HERCULES U 32  
palivo: hnědé uhlí – 18 kW

## Popis a určení výrobku:

Kotel HERCULES U 32 vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, apod. Kotel je vyráběn jako teplovodní s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa (4 bar). Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušební přetlakem 800 kPa (8 bar). Kotel je určen pro vytápění v uzavřených i otevřených otopných systémech.

Výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky dle ČSN EN 303-5:2013 (s výjimkou odchylek C.2.3 přílohy C) a ČSN 06 1008:1997.


Údaje o autorizované osobě, která se podílela na posuzování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Huďcova 56b  
621 00 Brno  
IČO: 00001490

Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo: <b>30-12714/3</b>	ze dne <b>11. 12. 2015</b>	Platnost do <b>31. 12. 2017</b>
Certifikát <b>B-30-01266-15</b>	Vydáno dne <b>11. 12. 2015</b>	Platnost do <b>31. 12. 2017</b>

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uvedeného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Ing. Roman Sikora, MBA  
generální ředitel

Bohumín 18. 12. 2015

