

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb.

zákon o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů

Číslo: 3700103

Výrobce: VIADRUS a.s.
Bezručova 300
735 81 Bohumín
Česká republika

IČO: 29400082
DIČ: CZ29400082

Výrobek: Kotel teplovodní na dřevo s ruční dodávkou paliva

Obchodní název: **HERCULES U 32 D**

Typové označení: HERCULES U 32 D
palivo: dřevo – 20 kW

Popis a určení výrobku:

Kotel HERCULES U 32 vyhovuje požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, apod. Kotel je vyráběn jako teplovodní s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa (4 bar). Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kPa (8 bar). Kotel je určen pro vytápění v uzavřených i otevřených otopných systémech.

Výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky dle ČSN EN 303-5:2013 (s výjimkou odchylek C.2.3, C.5.1, C.5.2 a C.6 přílohy C) a ČSN 06 1008:1997.


Údaje o autorizované osobě, která se podílela na posuzování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b
621 00 Brno
IČO: 00001490

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo: 30-12714/1 | ze dne 11. 12. 2015 | Platnost do 31. 12. 2017 |
| Certifikát B-30-01264-15 | Vydáno dne 11. 12. 2015 | Platnost do 31. 12. 2017 |

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uvedeného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.


Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel

Bohumín 18. 12. 2015

